

排放源名称：深能洪湾电厂

排放源编号：3#锅炉

监测月份：2017年 11月

日期	颗粒物			SO2			NOX			CO2	流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	%	X1000 Nm3/d	%	℃	含量%	MW	
1日	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00	0	0	21	68	1	0	停机备用
2日	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00	0	0	21	61	1	0	停机备用
3日	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00	0	0	21	56	1	0	停机备用
4日	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00	0	0	21	48	1	0	停机备用
5日	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00	0	0	21	42	1	0	停机备用
6日	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00	0	0	21	38	1	0	停机备用
7日	0	0	0	0	0	0	17	20	0.29	0	1547	16	98	2	0	
8日	0	0	0	0	0	0	16	18	0.33	0	1431	16	99	3	0	
9日	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00	0	0	21	71	1	0	停机备用
10日	0	0	0	0	0	0	20	26	0.51	0	1417	16	101	2	0	
11日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	21	70	1	0	停机备用
12日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	21	61	1	0	停机备用
13日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	21	54	1	0	停机备用
14日	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00	0	0	21	50	1	0	停机备用
15日	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00	0	0	21	42	1	0	大修停机
16日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	21	37	1	0	大修停机
17日	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00	0	0	21	35	1	0	大修停机
18日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	21	32	1	0	大修停机
19日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	21	27	1	0	大修停机
20日	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00	0	0	21	24	1	0	大修停机
21日	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00	0	0	21	22	1	0	大修停机
22日	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00	0	0	21	21	1	0	大修停机
23日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	21	19	0	0	大修停机
24日	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00	0	0	21	19	1	0	大修停机
25日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	21	18	1	0	大修停机
26日	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00	0	0	21	20	1	0	大修停机
27日	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00	0	0	21	20	1	0	大修停机
28日	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00	0	0	21	22	1	0	大修停机
29日	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00	0	0	21	25	1	0	大修停机
30日	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00	0	0	21	24	1	0	大修停机
平均值	0	0	0	0	0	0	18	21	0.38	1.8	1465	16	99	2		
最大值	0	0	0	0	0	0	20	26	0.51	2.96	1547	16	101	3		
最小值	0	0	0	0	0	0	16	18	0.29	1.57	1417	15	98	2		
样本数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
月排放 总量 (t)							1				4396					

烟气月排放总量单位：1000m³/m

上报单位（盖章）：

单位负责人：

林士涛

报告人：

苟川

报告日期：2017年12月8日

备注：11月15日—30日机组大修，机组退出运行状态。

排放源名称：深能洪湾电厂

排放源编号：4#锅炉

监测月份：2017年 11月

日期	颗粒物			SO2			NOX			CO2	流量	O2	温度	水分	负荷	备注
	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d	mg/Nm3	折算 mg/Nm3	t/d							
1日	0	0	0	0	0	0	12	14	0.35	3	2803	16	100	3		
2日	0	0	0	0	0	0	9	9	0.23	3	2643	16	99	3		
3日	0	0	0	0	0	0	9	10	0.25	3	2654	16	99	3		
4日	0	0	0	0	0	0	10	11	0.26	3	2645	16	99	3		
5日	0	0	0	0	0	0	9	10	0.23	3	2636	16	99	3		
6日	0	0	0	0	0	0	8	9	0.19	2	1646	18	89	2		
7日	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00	0	0	21	66	1	停机备用	
8日	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00	0	0	21	61	1	停机备用	
9日	0	0	0	0	0	0	8	9	0.14	3	1595	16	99	3		
10日	0	0	0	0	0	0	13	14	0.22	1	1476	16	101	3		
11日	0	0	0	0	0	0	12	12	0.24	2	1838	16	101	3		
12日	0	0	0	0	0	0	6	7	0.15	2	1665	16	98	3		
13日	0	0	0	0	0	0	8	9	0.14	3	1673	15	98	3		
14日	0	0	0	0	0	0	10	12	0.17	3	1670	16	101	2		
15日	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00	0	0	0	0	0	大修停机	
16日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	大修停机	
17日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	大修停机	
18日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	大修停机	
19日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	大修停机	
20日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	大修停机	
21日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	大修停机	
22日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	大修停机	
23日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	大修停机	
24日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	大修停机	
25日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	大修停机	
26日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	大修停机	
27日	0	0	0	0	0	0	2	0	0.00	0	0	0	0	0	大修停机	
28日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	大修停机	
29日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	大修停机	
30日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	大修停机	
平均值	0	0	0	0	0	0	10	11	0.21	0	2079	16	99	3		
最大值	0	0	0	0	0	0	13	14	0.35	0	2803	16	101	3		
最小值	0	0	0	0	0	0	6	7	0.14	0	1476	16	89	2		
样本数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
月排放 总量 (t)				0			3				25102					

烟气月排放总量单位：x1000m³/m

上报单位（盖章）：

单位负责人：

林士涛

报告人：

苟川

报告日期：2017年12月8日

备注：11月15日—30日机组大修，机组退出运行状态。